

Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie

Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2022 poz.1230)			
Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Wanna hydromasażu
Ocena parametrów mikrobiologicznych			
Data wykonania ostatnich badań	28.05.2025 r.	23.05.2025 r.	23.05.2025 r.
Ocena parametrów fizykochemicznych			
Data wykonania ostatnich badań	28.05.2025 r.	23.05.2025 r.	23.05.2025 r.
Parametry odbiegające od wymagań	Bez uwag	Bez uwag	Bez uwag
Podjęmowane działania	Brak		

	Woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2022 poz. 1230)
	Woda warunkowo nadaje się do kąpieli - niektóre parametry nieznacznie odbiegają od wartości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2022 poz. 1230), wprowadzono działania naprawcze, pobrano próbki wody i oczekuje się na ponowne wyniki badań.
	Woda nie nadaje się do kąpieli